




PLACERING		BESKRIVELSE	KOMPRIMERINGSBEHOV
D	Påfyldningslag.	Fyldemateriale ifølge ingeniørens anvisninger.	Komprimeres ifølge ingeniørens anvisninger.
C	Påfyldningslag.	Stabilgrus eller andet fyldemateriale der er egnet til komprimering.	Skal komprimeres først efter 300 mm påfyldning. Derefter komprimeres der for hvert 150 mm påfyldningslag. Komprimeres til 95% proctor.
B	Omkringfyldningslag.	Granitskærver i størrelsen 31,5-50 mm.	Skal ikke komprimeres.
A	Fundamentsten.	Granitskærver i størrelsen 31,5-50 mm.	Komprimeres med pladevibrator eller lignende.





MSAT3500 AFLEJRINGSTUNNEL



INDLØB DIA.	B	C
160 mm	830 mm	---
	---	15 mm
200 mm	790 mm	---
	---	15 mm
250 mm	740 mm	---
	---	20 mm
315 mm	650 mm	---
	---	20 mm
425 mm	535 mm	---
	---	40 mm
600 mm	370 mm	---
	---	50 mm

Note: Ubenævnte mål er angivet i mm

EMNE: Aquaton 3500

MÅL: SIDE 2:2

Milford MilStorm