




PLACERING		BESKRIVELSE	KOMPRIMERINGSBEHOV
D	Påfyldningslag.	Fyldemateriale ifølge ingeniørens anvisninger.	Komprimeres ifølge ingeniørens anvisninger.
C	Påfyldningslag.	Stabilgrus eller andet fyldemateriale der er egnet til komprimering.	Skal komprimeres først efter 300 mm påfyldning. Derefter komprimeres der for hvert 150 mm påfyldningslag. Komprimeres til 95% proctor.
B	Omkringfyldningslag.	Granitskærver i størrelsen 31,5-50 mm.	Skal ikke komprimeres.
A	Fundamentsten.	Granitskærver i størrelsen 31,5-50 mm.	Komprimeres med pladevibrator eller lignende.





MSAT310 AFLEJRINGSTUNNEL



INDLØB DIA.	A	B	C
160 mm	240 mm	135 mm	---
		---	15 mm
200 mm	300 mm	90 mm	---
		---	15 mm
250 mm	320 mm	35 mm	---
		---	20 mm
315 mm	350 mm	---	20 mm